


ERV/HRV Ventilation Systems

PROFESSIONAL INSTALLATION GUIDE
GUIDE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE

INCLUDED IN THIS BOX



OPTIONAL CONTROLS SOLD SEPARATELY

Tools required to install ERV/HRV

- ◆ Aluminum foil tape (UL181B)
- ◆ Standard screwdriver
- ◆ Crescent wrench
- ◆ Hex driver (1/4 in.)

Accessories (not included)

- ◆ 6 in. diameter insulated duct
- ◆ 6 in. diameter duct
- ◆ Two 6 in. diameter weather hoods

- A₁** ERV/HRV VNT5150H1000 or VNT5150E1000 or
- A₂** ERV/HRV VNT5200H1000 or VNT5200E1000
- B** Heat/Energy Recovery Core (1)
- C** Filter (2)
- D** Professional Installation Guide
- E** Duct Collars (4)
- F** Installation Kit
- G** Optional Controls: 1 - Vision Pro IAQ, 2 - True IAQ, 3 - Dehumidistat H8908D, 4 - Prestige IAQ, 5 - 20/40/60 Minute Boost Control, and 6 - W8150 Ventilation Control



Installation Checklist

Included in This Box

- A1 ERV/HRV VNT5150H1000 or VNT5150E1000 or
- A2 ERV/HRV VNT5200H1000 or VNT5200E1000
- B Heat/Energy Recovery Core
- C Filter (2)
- D Installation Guide
- E Duct Collars (4)
- F Installation Kit

Control Options (Sold separately)

- G1 - Vision Pro IAQ
- G2 - True IAQ
- G3 - Dehumidistat H8908D
- G4 - Prestige IAQ
- G5 - 20/40/60 Minute Boost Control
- G6 - W8150 Ventilation Control

Tools Required (Not Supplied)

- Aluminum foil tape (UL1818)
- Standard screwdriver
- Crescent wrench
- Hex driver (1/4 in.)

Accessories (not included)

- 6 in. diameter insulated duct
- 6 in. diameter duct
- Two 6 in. diameter weather hoods

Liste de vérification pour l'installation

Contenu

- A1 VRÉ/VRC VNT5150H1000 ou VNT5150E1000 ou
- A2 VRÉ/VRC VNT5200H1000 ou VNT5200E1000
- B Noyau de récupération de chaleur et d'énergie
- C Filtre (2)
- D Guide d'installation
- E Raccords de conduit (4)
- F Trousse de quincaillerie

Commandes en option (vendues séparément)

- G1 - Vision Pro IAQ
- G2 - True IAQ
- G3 - Déshumidistat H8908D
- G4 - Prestige IAQ
- G5 - Minuteur de ventilation à haute vitesse
(20, 40 ou 60 minutes)
- G6 - Régulateur de ventilation W8150

Outils nécessaires (non fournis)

- Ruban d'aluminium (UL1818)
- Tournevis standard
- Clé à molette
- Tournevis à tête hexagonale (1/4 po)

Accessoires (non inclus)

- Conduit isolé de 6 po de diamètre
- Conduit de 6 po de diamètre
- Deux hottes anti-intempéries de 6 po



Warning: Installation must be performed by a qualified service technician and must comply with local codes. Remove power to the device before installing or servicing the device. Failure to connect the device according to these instructions may result in damage to the device or the controls.



Avertissement : L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié et être conforme aux règlements locaux. Débranchez l'appareil avant de l'installer ou d'en effectuer l'entretien. Un branchement de l'appareil non conforme aux présentes instructions pourrait entraîner des dommages à l'appareil lui-même ou aux commandes.

ERV/HRV Ventilation System

ABOUT YOUR NEW VENTILATION SYSTEM

Benefits	2
Determining Your Ventilation Needs	3
Specifications	4
External Control Options.....	9

INSTALLATION

Install to Fit Your Application	10
Installation Steps.....	13
Automatic Defrost	18
Wiring	18
Prestige™ 2-wire IAQ and RF EIM Wiring.....	19
Prestige™ Thermostat Wiring.....	20
VisionPRO IAQ Wiring.....	20
General Ventilator Wiring	21
Standard Furnace Interlock Wiring with Forced Air System.....	21
Alternate Interlock Wiring with Forced Air System.....	22
TruelAQ (DG115EZIQ) Wiring.....	22

INSTALLATION (continued)

Dehumidistat Wiring.....	23
W8150 Ventilation Control Wiring	23
Honeywell 20/40/60 Minute Boost Control Timer	23
Control Panel	24
Balancing Steps	25
Balancing Reset	26
Checkout.....	26

MAINTENANCE

Periodic Maintenance	27
Cleaning	28
Troubleshooting.....	29
Parts List.....	30

WARRANTY

5-Year Limited Warranty.....	32
------------------------------	----

- Prior to installing, serious consideration must be taken to ensure this ventilation system will operate properly if integrated to any other type of mechanical system, i.e. a forced air system, or an air handling unit. To ensure proper operation and compatibility of both systems, it is required that the unit's airflows (intake and exhaust) be balanced, by following the procedures found in this manual
- Install the unit with space to access the front panel controls and the side access panel for maintenance and service.
- To ensure quiet operation, do not place the device directly on the structural supports of the home.
- The product is for residential applications only. Must be installed in accordance with all national and local regulations, building and safety codes



NEED HELP? For assistance with this product please visit <http://yourhome.honeywell.com> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502.

Read and save these instructions.

About the ERV/HRV Ventilation System

The Honeywell ERV/HRV Ventilation System provides improved indoor air quality through its high performance and efficiency.

Benefits

- Ventilation with sensible heat recovery (ERV and HRV)
- Ventilation with latent heat recovery (ERV only)
- Simplified mounting (hanging)
- Removable duct collars for easy ducting to the unit
- Intuitive balancing via two variable speed motors and a speed control



CAUTION: Electrical shock and fire hazard. Can cause personal and equipment damage.

- Before servicing or cleaning the system, always remove the power cord from the AC wall outlet.
- Wear protective clothing and safety glasses when installing ventilator and working with sheet metal.
- To reduce the hazards of electric shock or fire, do not perform any service to the system other than those stated in the operating manual instructions.
- To reduce the risk of electric shock, this ventilation system comes equipped with a 3-prong plug-in. This plug will fit in a polarized outlet only one way.
- Do not use ventilation system for outdoor application.
- Do not pull or twist power cord when disconnecting it from the ventilation system. Grasp the plug firmly, not the cord.
- Do not modify the power plug in any way; if modified, risk of electric shock, fire, or even damage to the unit may occur.
- Do not use the ventilation system for removal of flammable fumes, gases or connect directly to any appliances.
- Use a 120 VAC outlet only.
- Do not use an extension cord.
- Do not obstruct or cover the air intake or air outlet of the ventilation system.
- Do not modify, repair or disassemble this system. These tasks are to be performed by authorized serviced personnel only. Fire, electrical shock and/or bodily injury may occur if these warnings are not followed.
- To prevent injuries, do not operate the ventilation system, while servicing or maintaining. There are impeller wheels turning at a very high speed that must fully stop rotating prior to accessing the inside of the unit.
- Always assess how the operation of the ventilation system may interact with vented combustion equipment (i.e. Gas Furnace, Oil Furnace, Combustion, Appliances, etc.)
- Ensure unit is properly installed and suspended to prevent falling or dropping injuries.

Determining Your Ventilation Needs

How much fresh air do you need?

Good air quality is based in part on the capacity of the home's ventilation system. Usually, the unit's capacity is measured in CFM (Cubic Feet per Minute) or L/s (Liters per second) of fresh air being distributed in the living space. Use the ASHRAE 62.2 Ventilation Standard, the Room Count Calculation Method, or the Air Change Per Hour (ACH) Method to determine your ventilation needs.

ASHRAE 62.2 Ventilation Standard

ASHRAE 62.2 CFM Sizing Chart					
Floor Area (ft ²)	Number of Bedrooms / CFM				
	0-1	2-3	4-5	6-7	>7
< 1500	30	45	60	75	90
1501 - 3000	45	60	75	90	105
3001 - 4500	60	75	90	105	120
4501 - 6000	75	90	105	120	135
6001 - 7500	90	105	120	135	150
> 7500	105	120	135	150	165
ANSI/ASHRAE STANDARD 62.2-2007 - Ventilation Air Requirements; values in cfm					

The above chart outlines the minimum requirements for continuous ventilation.

Room Count Calculation Method

Living Space	Number of Rooms	x CFM (or L/s)	=	CFM Required
Master Bedroom		x 20 cfm (or 10 L/s)	=	
Basement		x 20 cfm (or 10 L/s)	=	
Single bedroom		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Living Room		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Dining Room		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Family Room		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Recreation Room		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Other		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Kitchen		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Bathroom		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Laundry Room		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Utility Room		x 10 cfm (or 5 L/s)	=	
Total Ventilation Requirement			=	

Air Change Per Hour (ACH) Method

TOTAL cubic feet X 0.35 per hour = total cubic feet per hour

Take total and divide by 60 to get cubic feet per minute (CFM)

Example: A 25 ft. x 40 ft. (1,000 sq. ft.) house with basement

1,000 sq. ft. x 8 ft. high x 2 (1st floor + basement) = 16,000 cu. ft.


16,000 cu. ft. x 0.35 ACH = 5,600 cubic feet per hour

5,600 cu. ft. / 60 Minutes = 93 cubic feet per minute (CFM)

93 CFM is your ventilation need

Specifications

Dimensions in inches (mm):



VNT5150H1000 or VNT5150E1000: H = 22 1/2 in. (572 mm), W = 11 1/2 in. (295 mm), L = 29 1/2 in. (749 mm)

VNT5200H1000 or VNT5200E1000: H = 22 1/2 in. (572 mm), W = 16 1/2 in. (422 mm), L = 29 1/2 in. (749 mm)

M28919

Physical Specifications:

Model	Product Weight	Shipping Weight	Heat/Energy Core Dimensions	Filter Dimensions
VNT5150H1000 VNT5150E1000	42 lbs. (19 kg)	47.5 lbs. (21.55 kg)	H = 12 in. (305 mm) W = 10 in. (254 mm) L = 12 in. (305 mm)	H = 12 in. (305 mm) W = 10 in. (254 mm)
VNT5200H1000 VNT5200E1000	50 lbs. (22.68 kg)	57.5 lbs. (26.08 kg)	H = 12 in. (305 mm) W = 15 in. (381 mm) L = 12 in. (305 mm)	H = 12 in. (305 mm) W = 15 in. (381 mm)

Operating Ranges:

Ambient Temperature: 34 to 135 °F (1 to 57 °C)

Humidity: 0-99% RH

Electrical Ratings:

Input Voltage: 120 VAC, 60 Hz

Input Current: 1.5 A

Output Power to Terminals: 5 VDC, 1.0 A maximum

- **Drain tubing diameter:** 1/2 in. (12.7 mm)
- **Flexible Duct (2):** 6 in. round for inlet and outlet. Flexible vinyl, compatible for connection to rigid or flexible ducting with sheet metal screws and/or tape.
- **Cabinet:** 20 gauge galvanized steel

Standards and Certifications:




Install the ERV/HRV Ventilation System according to national and local regulations, building, and safety codes.

Specifications (continued)

VNT5150H1000 Ventilation Performance

External Static Pressure		Net Supply Air Flow		Gross Air Flow			
				Supply		Exhaust	
Pa	in. W.C.	L/s	CFM	L/s	CFM	L/s	CFM
25	0.1	92	195	92	196	113	241
50	0.2	85	182	86	183	105	223
75	0.3	80	171	81	172	91	193
100	0.4	73	156	74	157	84	178
125	0.5	65	139	66	140	75	159
150	0.6	59	126	60	127	65	137
175	0.7	56	120	57	120	57	120
200	0.8	50	107	50	107	48	103
225	0.9	45	95	45	96	40	86
250	1.0	37	79	38	80	34	73




VNT5150H1000 Energy Performance

Heating	Supply Temperature		Net Supply Air Flow		Average Power	Sensible Recovery	Apparent Sensible
	°C	°F	L/s	CFM	Watts	Efficiency %	Effectiveness %
	0	32	31	66	88	66	78
	0	32	42	89	104	64	76
	0	32	56	119	114	63	72
	-25	-13	32	67	86	59	77

Specifications (continued)

VNT5200H1000 Ventilation Performance

External Static Pressure		Net Supply Air Flow		Gross Air Flow			
				Supply		Exhaust	
Pa	in. W.C.	L/s	CFM	L/s	CFM	L/s	CFM
25	0.1	117	248	118	250	130	277
50	0.2	108	229	109	231	119	253
75	0.3	102	218	103	220	110	234
100	0.4	94	200	95	202	101	216
125	0.5	85	181	86	183	92	197
150	0.6	77	163	78	165	82	175
175	0.7	69	146	70	148	71	151
200	0.8	61	129	61	131	60	128
225	0.9	52	110	52	111	49	104
250	1.0	45	96	46	97	40	86




VNT5200H1000 Energy Performance

	Supply Temperature		Net Supply Air Flow		Average Power	Sensible Recovery	Apparent Sensible
	°C	°F	L/s	CFM	Watts	Efficiency %	Effectiveness %
Heating	0	32	55	118	106	61	71
	0	32	75	160	132	58	65
	0	32	87	185	150	55	62
	-25	-13	57	120	105	58	72

Specifications (continued)

VNT5150E1000 Ventilation Performance

External Static Pressure		Net Supply Air Flow		Gross Air Flow			
				Supply		Exhaust	
Pa	in. W.C.	L/s	CFM	L/s	CFM	L/s	CFM
25	0.1	92	197	96	204	93	199
50	0.2	87	185	93	199	88	186
75	0.3	82	173	88	186	82	175
100	0.4	75	160	83	176	76	162
125	0.5	69	146	76	162	70	148
150	0.6	62	132	72	152	63	134
175	0.7	55	116	67	143	55	117
200	0.8	48	102	60	127	48	103
225	0.9	41	88	54	114	42	89
250	1.0	38	81	42	89	39	82



VNT5150E1000 Energy Performance


Heating	Supply Temperature		Net Supply Air Flow		Average Power	Sensible Recovery	Apparent Sensible
	°C	°F	L/s	CFM	Watts	Efficiency %	Effectiveness %
	0	32	30	64	75	52	67
	0	32	45	96	100	44	64
	0	32	55	117	126	40	62
	-15	5	30	64	80	52	67
	35	95	30	64	75		

Total Recovery Efficiency = 49%

Specifications (continued)

VNT5200E1000 Ventilation Performance

External Static Pressure		Net Supply Air Flow		Gross Air Flow			
				Supply		Exhaust	
Pa	in. W.C.	L/s	CFM	L/s	CFM	L/s	CFM
25	0.1	98	208	102	218	99	210
50	0.2	94	200	99	210	95	202
75	0.3	87	186	93	199	88	188
100	0.4	82	175	88	188	83	176
125	0.5	74	157	78	167	75	159
150	0.6	65	138	72	152	65	139
175	0.7	60	127	64	135	60	128
200	0.8	53	112	60	127	53	113
225	0.9	44	94	54	114	45	95
250	1	38	81	41	86	39	82



VNT5200E1000 Energy Performance

	Supply Temperature		Net Supply Air Flow		Average Power	Sensible Recovery	Apparent Sensible
	°C	°F	L/s	CFM	Watts	Efficiency %	Effectiveness %
	0	32	35	74	75	58	69
	0	32	50	106	100	51	66
	0	32	70	149	126	44	64
	-15	5	35	74	80	58	69
Heating	35	95	35	74	75		

Total Recovery Efficiency = 53%

External Control Options

The ERV/HRV unit may be used with one of the following external controls:



Prestige™ (YTHX9321R5012) and Prestige™ IAQ Comfort System (YTHX9421R5028)

- Controls both heating/cooling and ventilation.
- Wireless sensor for displaying outdoor temperature and humidity.
- Advanced ventilation programming includes economizing and extreme condition shutdown.
- Maintenance and service reminders.
- High definition color display.



VisionPRO (TH8321U1097) and VisionPRO IAQ Total Comfort System (YTH9421C1010)

- Controls both heating/cooling and ventilation.
- Sensor included for displaying outdoor temperature.
- Intuitive user interface for easy 7-day temperature programming.
- Easy-to-read backlit digital display.
- Maintenance and service reminders.
- Controls other indoor air quality equipment.



TrueIAQ Digital Control (DG115EZIAQ)

- Automatic adjustments maintain fresh air in home.
- Sensor for displaying outdoor temperature and humidity.
- Advanced ventilation programming includes economizing and extreme condition shutdown.
- Maintenance and service reminders.
- Controls other indoor air quality equipment.



Manual Dehumidistat (H8908DSPST) and Automatic Ventilation Controls (W8150A1000)

- Manual humidity control with intuitive comfort settings.
- Automatic W8150 ventilation control to ASHRAE standard, or for continuous operation.



Boost Control Digital Timer (50053952-020)

- Ventilation boost control for 20/40/60 minutes.


Install to Fit Your Application

NOTE: Prior to installing, serious consideration must be taken to insure this ventilation system will operate properly if integrated with any other type of mechanical system, i.e. a forced air system, or an air handling unit. To insure proper operation & compatibilities of both system, it is required that the airflows of ventilation systems be balanced, by following the procedures found in this manual.

Limitations: The product is for residential applications only. Must be installed in accordance with all national and local regulations, building and safety codes. Flex duct is recommended for connecting to the ERV/HRV collars to reduce vibration noise.

Electrical Requirements:


120 VAC outlet. Ground fault interrupter (GFI) and dedicated circuit recommended.



M24745



Independent S



M28983


This application uses a devoted duct system for the supply and the exhausting of stale air accumulated in the home.

Honeywell recommends installing fresh air grilles in all bedrooms and living areas and to exhaust the stale air from the bathroom, kitchen, and laundry room.

Install to Fit Your Application (continued)

B

Exhaust at the Source and Supply in the Return



M28984

This application uses a devoted duct system for the exhausting of stale air accumulated in the home. The fresh air is introduced into the return air duct and is distributed through the home by the existing supply air ductwork of the forced air system.

Make sure when using this application that your fresh air duct connection to the forced air system return air duct is at least 3 feet from the forced air system. You should check with your local code or the forced air system's manufacturer.

The forced air system's blower does not have to run when the unit is operating, but is recommended for maximum effectiveness.

NOTE: For the minimum distance between the fresh air connection and the forced air system, check with your local building codes and forced air system manufacturer.


NOTE: For dwellings with multiple forced air systems, Honeywell recommends one ERV/HRV unit per system.

NOTE: Refer to the Wiring section (beginning on page 18) for instructions to connect the unit to operate the forced air system with the ERV/HRV unit.

Install to Fit Your Application (continued)



Exhaust and Supply in the Return



M28985

When using this application make sure that there is a minimum of 6 feet between the fresh air and exhaust air connections of the ERV/HRV unit in the return air duct. Supply air from the ERV/HRV unit must be at least 3 feet from the forced air system. These distances can be different from one region to another; you should check with your local code or the forced air system's manufacturer.

NOTE: For minimum distance between return and forced air system, check with your local building codes and forced air system manufacturer.

NOTE: Fresh air must always be down-stream from the exhaust air in the return air duct of the forced air system.

NOTE: Furnace blower is required to operate when ventilation is required. Set the furnace blower to run continuously, or interlock electrically (low voltage).

Installation Steps

1

Installation Kit

Ensure that you have all of the following installation items:

4 Duct Collars



Installation Kit:

- 2 Flexible 6 in. Vinyl Ducts
- 1 Condensation Drain Line (10 in.)
- 1 Drain Adapter with Nut
- 4 Tie Wraps (30 in.)
- 16 Hex-head screws (1/4 x 5/8 in.)
- 4 Hex-head screws (1/4 x 1 in.)
- 4 Washers
- 1 Drain cap (VNT5250E100 and VNT5200E1000 only)
- 1 power cord, 120 Vac (not shown)



2

Installation Area

The ERV/HRV unit should be installed in a mechanical room or as close to an outside wall as possible.

The ERV/HRV unit must always be installed in an area where the air is conditioned to avoid freezing the condensate line.

The contractor should install the unit in an area that allows the homeowner easy access for maintenance. It is very important to install an electric receptacle (120 Vac) near the unit, a separate circuit breaker is also recommended. It is best to have access to a condensate drain near the ERV/HRV unit to avoid having to use a condensate pump.

NOTE: Installation is not recommended in unconditioned areas such as an attic or crawl space where the temperature can fall below 32 °F (0 °C).

NOTE: Ducting in unconditioned areas must be fully sealed and insulated.

Installation Steps (continued)

3

Hanging the ERV/HRV

The ERV/HRV unit enables you to save time and effort by offering a simplified hanging system.

TIP: Removing the core unit makes installation easier since the unit weighs less without the core inside.



1. Attach straps to joist using the supplied washers and four 1 in. hex-head hanging screws.



2. Pull on middle of strap while gently lifting unit upward to raise the unit.



3. Make final adjustments to ensure that the HRV/ERV is level.

NOTE: If the unit is not level, improper drainage will occur and could lead to moisture and leakage problems.

Installation Steps (continued)

4

Installing the flex duct to the ERV/HRV

TIP: Honeywell recommends using approximately 16 inches of flexible duct (supplied in kit) between the unit and the rigid duct for noise dampening. The flex duct is mounted to the unit the same way as the insulated flex.



1. Insert the vinyl duct over the hooks on the duct collar and seal with a supplied 30 inch tie wrap.



2. Insert insulation inside the outer ring of the duct collar.



3. Finish by taping the duct on the collar.



4. Slide collar onto unit.



5. Secure collar with the supplied 5/8 in. hex-head screws.

IMPORTANT: Always fix and secure each collar using four of the 5/8 in. screws supplied. This step is critical in order to prevent condensation accumulation.

TIP: Attach the flex duct to the collar first, and then attach the collar to the unit.

Installation Steps (continued)

5

Installing the condensation drain line

Insert the threaded drain adapter through the bottom of the unit and hand tighten the plastic nut supplied with the drain kit.

Use a wrench to tighten the nut another half turn to ensure a complete seal.

Install the condensate tubing by pushing the clear plastic tubing over the drain adapter.

Make a condensate trap by looping the clear plastic tubing. This loop will prevent foul odors from entering the unit.

Use a condensate pump if you don't have access to the floor drain.



Drainless Application

NOTE: If installing an ERV unit (VNT5150E1000 or VNT5200E1000) in a region where the outdoor temperature does not drop below freezing, the condensate drain line does not need to be installed and the unit may be installed as a drainless application.

1. Insert the threaded drain adapter through the bottom of the ERV with the drain connection inside of the unit as shown in the figure.
2. Fit the rubber washer over the drain adapter and then attach the plastic nut.
3. Hand tighten the plastic nut supplied with the drain kit.
4. Use a wrench to tighten the nut another half turn to ensure a complete seal.
5. Attach the drain cap to the drain adapter inside the unit.



Installation Steps (continued)

6

Connecting the power cord

ERV/HRV Power Cord

Insert the power cord on top of the unit. Press firmly to make sure the power cord is secure.

IMPORTANT: Do not plug the power cord into the wall receptacle at this time.

Electric Wall Outlet

Honeywell recommends that the unit has a dedicated receptacle with 120 VAC.

Avoid connecting the unit to the wall receptacle with an extension cord.

Honeywell does not recommend the use of an extension cord.

Ensure that the receptacle's polarization is correct.



NOTE: If the LED light on the ERV/HRV control panel remains green, the motors do not energize, and the controls do not operate; this can indicate that the polarization in the main AC outlet is inverted.

IMPORTANT: Always consult a qualified technician to ensure proper installation of main power.


7

Installing outside hoods for the fresh air and the exhaust

Locate the outside hoods at least 18 inches (0.46 m) above grade and at least 72 inches (1.83 m) apart.

NOTE: Do not locate the fresh air vent hood close to known sources of pollutants such as dryer vents.

IMPORTANT: Always consult your local code for spacing requirements in your area.



M32372

Automated Defrost

The ERV and HRV units are equipped with an automatic defrost feature to eliminate any ice build up on the core.


- Automatic defrost is initiated once every hour when the fresh air supply temperature drops to 23°F (-5°C) or colder.
- The defrost cycle operates by turning off the supply fan while continuing to operate the exhaust fan.
- The exhaust fan speed is adjusted proportionally based on the outdoor temperature, initially operating at low speed.
- As the outdoor temperature continues to drop, the exhaust fan speed will increase, and will operate at maximum speed when the outdoor temperature is -4°F (-20°C) or less.
- Defrost cycle runs for 4 minutes with the supply fan off, followed by 40 minutes of continuous normal operation.
- Defrost cycles will continue to repeat as long as the temperature is 23°F (-5°C) or less.

Wiring



CAUTION: Voltage hazard.
Can cause equipment damage.
Disconnect power from the unit before beginning installation.

Terminal Description



M28986

The wiring terminal block is located behind the control module door on the side of the unit.

To access the terminal block, open the control panel door by swinging it open and to the right as shown above.

Wiring (continued)


Wiring with Remote Controls

CONT mode - Ventilator runs continuously on low speed. A ventilation call from a control boosts the ventilator into high speed.

INT mode - The ventilator is OFF until a ventilation call from a wall control turns it on in high speed..

Controls Wiring


Follow this diagram if using a **Prestige™ 2-wire IAQ and RF EIM.**



M28987

Wiring (continued)

Follow this diagram if using a **Prestige™ Thermostat** (Interlock not shown).




U1/U1 Configurable IAQ relay for humidifier, dehumidifier, or vent
U2/U2 Configurable IAQ relay for humidifier, dehumidifier, or vent

M28988

VisionPRO IAQ Equipment Interface Module


Follow this diagram if using a **VisionPRO IAQ**.



M28989

Wiring (continued)


Follow this diagram
for **General Ventilator
Wiring**



M28990

ERV/HRV is used in conjunction with a conventional HEAT/COOL thermostat or other wall control.

Follow this diagram
for **Standard Furnace
Interlock Wiring with
Forced Air System**




M28991

ERV/HRV is interlocked with the forced air system and is used in conjunction with a conventional HEAT/COOL thermostat with ventilation contacts (could use a different wall control for ventilator).

Wiring (continued)

Follow this diagram
for **Alternate Interlock
Wiring with Forced Air
System**




M28992

The ERV/HRV is interlocked with the forced air system and is used in conjunction with older-style thermostats where the G and Y terminals are coupled together in the thermostat (fan and cool are simultaneously energized).

This wiring method will prevent turning on the cooling system when the ventilator turns on the furnace fan.

NOTE: Only use this wiring method for systems where G and Y are coupled at the thermostat.


Follow this diagram if using a
TrueIAQ (DG115EZIQ).




M28993

Wiring (continued)


Follow this diagram if using a **Dehumidistat**.



Follow this diagram if using a **W8150 Ventilation Control**




Follow this diagram if using the **Honeywell 20/40/60 Minute Boost Control Timer**.



Control Panel

The control panel has a 3-position selector switch and “+” and “-” buttons for speed control. The color of the LED indicator indicates the current function of the selector switch.

- GREEN LED = Mode Control (normal operating mode)
- YELLOW LED = Balancing Control



Speed Control used as a Mode Control

When the LED indicator is green, the selector switch functions as a Mode Selector. The selections are:

- **INTER (Intermittent):** When the selector switch is in the intermittent position the unit will run only when there is a call for ventilation by any external control. At that time the unit will run on high speed until the condition is satisfied.
- **CONT (Continuous):** When the selector switch is in the continuous position the unit will run continuously on low speed except when there is a call for override by any control.
- **OFF:** When the selector switch is in the off position the unit will not operate even when there's a call for ventilation by an external control.
- **(+) and (-) buttons:** Used to adjust the continuous speed setting.

Speed Control used as a Balancing Control

In balancing mode the LED indicator is yellow, and the selector switch functions as a Balancing Control to set the high speed of the motors for balancing purposes (Fresh air, Exhaust air, and Both motors). The selections are:

- **INTER:** Selects the exhaust air motor.
- **CONT:** Selects both exhaust and fresh air motors.
- **OFF:** Selects the fresh air motor.

NOTE: Continuous low speed is 50% of the set high speed.

NOTE: See Balancing Steps on page 25.

Speed Control used as a Motor Control

- **+ Button:** Increase the speed of the selected motor.
- **- Button:** Decrease the speed of the selected motor.

NOTE: See Balancing Steps on page 25.

Balancing Steps

NOTE: Perform the balancing steps with the HVAC equipment fan turned ON if the ERV/HRV unit is ducted into an HVAC system.


1

- a. Ensure that the speed control selector switch is in either the INTER or CONT position.
- b. Press the (+) and (-) buttons simultaneously for 5 seconds until the LED indicator light turns yellow, which indicates that you are in balancing mode.

When in balancing mode, the selector switch becomes the motor selector switch. The switch positions become: INTER = Right motor (exhaust air), CONT = Both motors, and OFF = Left motor (fresh air).


2

- a. Use a pitot tube or flow station to measure the air flow in the fresh air duct and exhaust air duct.
- b. Move the mode selector switch to adjust the air flow in the duct with the higher reading.
INTER: Exhaust air (right)
OFF: Fresh air (left)
- c. Press the (+) or (-) buttons to adjust the air flow to the desired high speed setting.
- d. Move the mode selector switch to the CONT position (to proportionally adjust the speed of both motors at the same time).



3

- a. Press the (+) and (-) buttons simultaneously to exit balancing mode .
- b. Indicator light turns green.
- c. Continuous speed will be 50% of measured CFM.




Balancing Reset

NOTE: Once balancing is completed, balancing cannot be changed without resetting the unit.

To reset:

1. Press the (+) and (-) buttons simultaneously for 10 seconds.
2. Indicator light will turn yellow at 5 seconds.
3. Indicator light will turn green at 10 seconds.
4. Release both buttons.
5. Unit has been reset and can be put into balancing mode again.



Checkout

- Apply power to the unit. Move the selector switch to the CONT position to verify that the unit turns on in continuous speed.
- Initiate a ventilation call from each of the external controls. Verify that the ERV/HRV unit turns on in high speed.
- Return the selector switch to the desired position and the external controls to the desired settings.
- Inspect the ducting to ensure that there are no kinks and correct as necessary.

Maintenance

Quarterly or as Needed



Filters.

Four times per year or as needed, vacuum the filters. Replace filters as needed.

Annually or as Needed



Inside the Unit.

Once a year or as needed, clean the interior of the unit (walls and drain pan) with a mild and non abrasive soap. It is recommended to use products that are environmentally-friendly.



Energy Recovery Core Unit (VNT5150E1000 and VNT5200E1000)

Once a year or as needed, vacuum the four surfaces, let soak in warm water and mild soap for 15 minutes, then spray rinse and let dry.




Heat Recovery Core Unit (VNT5150H1000 and VNT5200H1000)

Once a year or as needed, vacuum the four surfaces, let soak in warm water and mild soap for 15 minutes, then spray rinse and let dry.

NOTE: See Cleaning Steps on page 28 for the above maintenance items.

Cleaning Steps



1. Disconnect the AC power from the unit or the wall.



2. Open the side door panel by opening the two latches on the top of the side panel and lowering the panel to its fully open position. Remove both filters from the top left and right sides of the Core, then vacuum both filters. Slide out the Core, and clean according to the instructions on the previous page.



3. Clean inside of unit with a damp cloth and wipe dry when finished.



4. Replace the Core and the two filters, re-latch the side panel, then reconnect the AC power to the unit.

Troubleshooting



CAUTION: Servicing the ERV/HRV unit with its electrical circuitry can cause personal injury. Always make sure that power to the unit is disconnected prior to making any connections. Failure to disconnect the power could result in electrical shock. Service should only be performed by a qualified service technician.

Problem	Recommended Troubleshooting Steps
ERV/HRV unit not running	<ol style="list-style-type: none">1. Verify polarization of electrical receptacle.2. Verify breaker in electrical box.3. Verify that the external control or mode selector are activated to call for ventilation.4. Unplug the unit and verify that the external control(s) are wired correctly to the wiring terminal block.
Air is too dry	<ol style="list-style-type: none">1. Increase humidity level on the dehumidistat.2. Switch ventilation mode from continuous to intermittent.3. Install a humidifier.
Air too humid	<ol style="list-style-type: none">1. Reduce the humidity level on the controller.2. Make sure that the clothes dryer is vented to the outdoors.3. Wait for outside temperature to change. For example, it can be very humid at times in the summer.4. Verify balancing of the ERV/HRV unit (see Balancing Steps on page 25).
LED on control panel remains green	If the LED light on the ERV/HRV control panel remains green, the motors do not energize, and the controls do not operate. This can indicate that the Polarization in the main AC outlet is inverted

Honeywell OS and Parts List


Honeywell OS List		
Honeywell OS Number	Controls	Ventilator Type
VNT5150H1000	No	HRV
VNT5150E1000	No	ERV
VNT5200H1000	No	HRV
VNT5200E1000	No	ERV

Parts List (see illustration on page 31 for figure number references)		
Figure Number	Honeywell Part Number	Description
1	50053952-001	Polypropylene 10" HRV Core - VNT5150H1000
	50053952-002	Polypropylene 15" HRV Core - VNT5200H1000
	50053952-003	Enthalpy 10" ERV Core - VNT5150E1000
	50053952-004	Enthalpy 15" ERV Core - VNT5200E1000
2	50053952-005	Replacement Filter Kit VNT5150 (Kit quantity 2)
	50053952-006	Replacement Filter Kit VNT5200 (Kit quantity 2)
3	50053952-010	Replacement Motor
4	50053952-014	Latch & Hinge Kit
5	50053952-011	Condensation Drain Fitting Kit
6	50053952-009	Adjustable Hanging Straps (set)
7	50053952-008	6" diameter Plastic Keeper
8	50053952-007	6" diameter Plastic Double Collar
9	50053952-012	Replacement LVC electronic board (speed control)
10	50053952-013	Replacement HVC electronic board
11	50053952-015	Front Access Door

Parts List (not illustrated)	
Honeywell Part Number	Description
50053952-016	Drain Cap (VNT5150E100 and VNT5200E1000 only)
50053952-020	20/40/60 Minute Timer

Parts Illustration

See the Parts List table on page 30 for items referenced by figure numbers 1 through 11 in the exploded illustration below.



M28997

5-Year Limited Warranty

Honeywell warrants this product to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of five (5) years from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

- (i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or
- (ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE FIVE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V4Z9.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

The Honeywell logo, consisting of the word "Honeywell" in a bold, red, sans-serif font.

<http://yourhome.honeywell.com>

© U.S. Registered Trademark.
© 2010 Honeywell International Inc.
69-2480EF—01 M.S. 11-10
Printed in U.S.A.

Système de ventilation VRÉ/VRC

À PROPOS DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME DE VENTILATION

Avantages	34
Établissement de vos besoins en matière de ventilation	35
Caractéristiques	36
Commandes externes en option	41

INSTALLATION

Installation selon votre utilisation	42
Procédure d'installation	45
Dégivrage automatique	50
Câblage	50
Module d'interface d'équipement RF et IAQ	
Prestige™ à deux fils	51
Câblage du thermostat Prestige™	52
Câblage du VisionPRO IAQ	52
Câblage général pour ventilateur	53
Câblage pour le raccord standard d'un VRÉ/VRC à un système à air pulsé	53
Autre option de câblage pour le raccord à un système à air pulsé	54
Câblage de la commande	
TruelAQ (DG115EZIQ)	54

INSTALLATION (suite)

Câblage du Déshumidistat H8908D	55
Câblage du régulateur de ventilation W8150	55
Commande de minuterie de ventilation à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes	55
Panneau de commande	56
Procédure d'équilibrage	57
Réinitialisation de l'équilibrage	58
Vérification	58

ENTRETIEN

Entretien périodique	59
Nettoyage	60
Dépannage	61
Liste des pièces	62

GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans	64
---------------------------------	----

- Avant l'installation, plusieurs éléments doivent être pris en compte afin de s'assurer que ce système de ventilation fonctionne adéquatement s'il est intégré à tout autre type de système mécanique (comme un système à air pulsé ou tout autre appareil de traitement de l'air). Pour assurer le fonctionnement adéquat et la compatibilité des deux systèmes, le débit d'air (prise d'air et sortie d'air) de l'unité doit être équilibré selon les consignes incluses dans le présent manuel.
- Installez l'appareil de sorte que le panneau de commande avant et le panneau latéral soient accessibles lors des opérations d'entretien et de réparation.
- Pour un fonctionnement silencieux, assurez-vous de ne pas installer l'appareil directement sur les supports de structure de la maison.
- Ce produit ne convient qu'à un usage résidentiel. Il doit être installé conformément aux règlements, aux codes du bâtiment et aux codes de sécurité nationaux et locaux.



BESOIN D'AIDE? Pour obtenir de l'aide, visitez le

<http://yourhome.honeywell.com> ou appelez sans frais le service à la clientèle de Honeywell au 1 800 468-1502.

Lisez et conservez ces instructions.

À propos du système de ventilation VRÉ/VRC

Offrant une grande efficacité et un rendement élevé, le système de ventilation VRÉ/VRC de Honeywell améliore la qualité de l'air à l'intérieur.

Avantages

- Ventilation avec récupération de la chaleur sensible (VRÉ et VRC)
- Ventilation avec récupération de la chaleur latente (VRÉ seulement)
- Montage simplifié (suspension)
- Raccords de conduit amovibles pour un raccordement facile à l'appareil
- Équilibrage intuitif par l'intermédiaire de deux moteurs à vitesse variable et d'une commande de vitesse



MISE EN GARDE : Risque d'incendie et de décharge électrique. Pourrait causer des blessures et endommager l'appareil.

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale c.a. avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil.
- Portez toujours des vêtements de protection et des lunettes de sécurité lorsque vous installez un ventilateur et que vous manipulez de la tôle.
- Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique, n'effectuez aucune opération d'entretien autre que celles indiquées dans le mode d'emploi.
- Dans le but de réduire les risques de décharge électrique, ce système de ventilation est doté d'une fiche à trois branches. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens.
- Utilisez ce système de ventilation pour un usage à l'intérieur seulement.
- Ne tirez ni ne tordez le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez ce dernier du système de ventilation. Saisissez fermement la fiche et non le cordon d'alimentation.
- Pour éviter les risques de décharge électrique, d'incendie et de dommages à l'appareil, ne modifiez pas la fiche.
- N'utilisez pas cet appareil pour l'évacuation de gaz ou de vapeurs inflammables et ne le raccordez à aucun électroménager.
- N'utilisez qu'une prise c.a. de 120 volts.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- N'obstruez pas la prise d'air ni la sortie d'air du système de ventilation.
- Ne tentez pas de modifier, de réparer ni de démonter le système. Ces opérations ne doivent être effectuées que par un technicien autorisé. Le non-respect des avertissements mentionnés ci-dessus risque d'entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Pour éviter les blessures, ne faites pas fonctionner le système de ventilation pendant son entretien ou sa réparation. Des roues semi-axiales tournant à très haute vitesse doivent être complètement arrêtées avant que vous n'accédiez à l'intérieur de l'appareil.
- Évaluez toujours les interactions possibles entre le système de ventilation et les appareils de combustion ventilés (notamment, les appareils de chauffage au gaz, les chaudières à mazout et les électroménagers).
- Veillez à ce que l'appareil soit correctement installé afin d'éviter qu'il ne tombe et que sa chute n'entraîne des blessures.

Établissement de vos besoins en matière de ventilation

De quelle quantité d'air frais avez-vous besoin?

Une bonne qualité d'air dépend en partie de la capacité du système de ventilation de la maison. On mesure habituellement la capacité d'un appareil en pi^3/min (pieds cubes par minute) ou en l/s (litres par seconde) d'air frais redistribué dans les espaces habités. Utilisez la norme de ventilation résidentielle ASHRAE 62.2, la méthode d'évaluation des besoins en matière de ventilation selon le nombre de pièces, ou le changement d'air à l'heure (CAH) afin de déterminer vos besoins en matière de ventilation.

Norme de ventilation résidentielle ASHRAE 62.2

Tableau de dimensions en pi^3/min ASHRAE 62.2					
Superficie (pi^2)	Capacité nécessaire (en pi^3/min) selon le nombre de pièces				
	0-1	2-3	4-5	6-7	>7
< 1500	30	45	60	75	90
1501 - 3000	45	60	75	90	105
3001 - 4500	60	75	90	105	120
4501 - 6000	75	90	105	120	135
6001 - 7500	90	105	120	135	150
> 7500	105	120	135	150	165
NORME ANSI/ASHRAE 62.2-2007 – Besoins en ventilation exprimés en pi^3/min					

Le tableau ci-dessus indique les besoins minimaux en matière de débit de ventilation continue.

Méthode d'évaluation des besoins en matière de ventilation selon le nombre de pièces

Espaces habités	Nombre de pièces	x l/s (ou pi^3/min)	=	l/s nécessaires
Chambre à coucher principale		x 10 l/s (ou 20 pi^3/min)	=	
Sous-sol		x 10 l/s (ou 20 pi^3/min)	=	
Chambre secondaire		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Salon		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Salle à manger		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Salle familiale		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Salle de jeu		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Autre		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Cuisine		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Salle de bain		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Buanderie		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Salle de rangement		x 5 l/s (ou 10 pi^3/min)	=	
Besoins totaux en ventilation			=	

Méthode du changement d'air à l'heure (CAH)

Pieds cubes TOTAUX X 0,35 par heure = pieds cubes totaux à l'heure

Divisez le total par 60 afin d'obtenir le nombre de pieds cubes par minute (pi^3/min)

Exemple : Soit une maison de 7,62 m x 12,19 m, c'est-à-dire 92,89 m^2 (25 pi x 40 pi [1000 pi^2]) avec sous-sol.

92,89 m^2 x 2,44 m de haut x 2 (1^{er} étage + sous-sol) = 453,29 m^3 (1 000 pi^2 x 8 pi de haut x 2 = 16 000 pi^3)


453,29 m^3 x 0,35 (CAH) = 158,65 m^3 par heure (16 000 pi^3 x 0,36 [CAH] = 5 600 pi^3 par heure)

158,65 m^3 / 60 minutes = 2,64 m^3 par minute (5 600 pi^3 / 60 minutes = 93 pi^3 par minutes [pi^3/min])

Votre besoin en ventilation est de 2,64 m^3/min (93 pi^3/min).

Caractéristiques

Dimensions en mm (pouces) :



VNT5150H1000 ou VNT5150E1000: H = 572 mm (22,50 po), W = 295 mm (11,50 po), L = 749 mm (29,50 po)

VNT5200H1000 ou VNT5200E1000: H = 572 mm (22,50 po), W = 422 mm (16,50 po), L = 749 mm (29,50 po)

MF2891C

Caractéristiques physiques :

Modèle	Poids du produit	Poids à l'expédition	Dimensions du noyau de récupération d'énergie et de chaleur	Dimensions du filtre
VNT5150H1000 VNT5150E1000	19 kg (42 lb)	21,50 kg (47,50 lb)	H = 305 mm (12 po) l = 254 mm (10 po) L = 305 mm (12 po)	H = 305 mm (12 po) l = 254 mm (10 po)
VNT5200H1000 VNT5200E1000	22,68 kg (50 lb)	26,08 kg (57,50 lb)	H = 305 mm (12 po) l = 381 mm (15 po) L = 305 mm (12 po)	H = 305 mm (12 po) l = 381 mm (15 po)

Plages de fonctionnement acceptables :

Température ambiante 1 à 57 °C (34 à 135 °F)

Humidité : 0 à 99 % HR

Caractéristiques du système électrique :

Tension d'entrée : 120 V c.a. 60 Hz

Courant d'entrée : 1,50 A

Puissance de sortie aux bornes : 5 V c.c.,
1,00 A maximum

- **Diamètre du tuyau d'évacuation** : 12,70 mm (0,50 po)
- **Gaines flexibles (2)** : ronds de 6 po pour l'entrée et la sortie. Vinyle flexible, raccordable aux gaines rigides ou flexibles à l'aide de vis à tôle ou de ruban
- **Armoire** : Acier galvanisé de calibre 20

Normes et certifications :




Installez le système de ventilation VRÉ/VRC conformément aux codes du bâtiment, aux codes de sécurité et aux règlements nationaux et locaux applicables.

Caractéristiques (suite)

Performance du VNT5150H1000 en matière de ventilation

Pression statique externe		Débit d'air fourni net		Débit d'air brut			
				Débit d'air fourni		Sortie	
Pa	po c.e.	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min
25	0.1	92	195	92	196	113	241
50	0.2	85	182	86	183	105	223
75	0.3	80	171	81	172	91	193
100	0.4	73	156	74	157	84	178
125	0.5	65	139	66	140	75	159
150	0.6	59	126	60	127	65	137
175	0.7	56	120	57	120	57	120
200	0.8	50	107	50	107	48	103
225	0.9	45	95	45	96	40	86
250	1.0	37	79	38	80	34	73




Performance du VNT5150H1000 en matière d'énergie

Chauffage	Température de l'air fourni		Débit d'air fourni net		Énergie moyenne	Efficacité de récupération sensible	Efficacité sensible apparente
	°C	°F	l/s	pi³/min	Watts	%	%
	0	32	31	66	88	66	78
	0	32	42	89	104	64	76
	0	32	56	119	114	63	72
	-25	-13	32	67	86	59	77

Caractéristiques (suite)

Performance du VNT5200H1000 en matière de ventilation

Pression statique externe		Débit d'air fourni net		Débit d'air brut			
				Débit d'air fourni		Sortie	
Pa	po c.e.	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min
25	0.1	117	248	118	250	130	277
50	0.2	108	229	109	231	119	253
75	0.3	102	218	103	220	110	234
100	0.4	94	200	95	202	101	216
125	0.5	85	181	86	183	92	197
150	0.6	77	163	78	165	82	175
175	0.7	69	146	70	148	71	151
200	0.8	61	129	61	131	60	128
225	0.9	52	110	52	111	49	104
250	1.0	45	96	46	97	40	86




Performance du VNT5200H1000 en matière d'énergie

Chauffage	Température de l'air fourni		Débit d'air fourni net		Énergie moyenne	Efficacité de récupération sensible	Efficacité sensible apparente
	°C	°F	l/s	pi³/min	Watts	%	%
	0	32	55	118	106	61	71
	0	32	75	160	132	58	65
	0	32	87	185	150	55	62
	-25	-13	57	120	105	58	72

Caractéristiques (suite)

Performance du VNT5150E1000 en matière de ventilation

Pression statique externe		Débit d'air fourni net		Débit d'air brut			
				Débit d'air fourni		Sortie	
Pa	po c.e.	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min
25	0.1	92	197	96	204	93	199
50	0.2	87	185	93	199	88	186
75	0.3	82	173	88	186	82	175
100	0.4	75	160	83	176	76	162
125	0.5	69	146	76	162	70	148
150	0.6	62	132	72	152	63	134
175	0.7	55	116	67	143	55	117
200	0.8	48	102	60	127	48	103
225	0.9	41	88	54	114	42	89
250	1.0	38	81	42	89	39	82



Performance du VNT5150E1000 en matière d'énergie


Chauffage	Température de l'air fourni		Débit d'air fourni net		Énergie moyenne	Efficacité de récupération sensible	Efficacité sensible apparente
	°C	°F	l/s	pi³/min	Watts	%	%
	0	32	30	64	75	52	67
	0	32	45	96	100	44	64
	0	32	55	117	126	40	62
	-15	5	30	64	80	52	67
	35	95	30	64	75		

Efficacité de récupération totale = 49%

Caractéristiques (suite)

Performance du VNT5200E1000 en matière de ventilation

Pression statique externe		Débit d'air fourni net		Débit d'air brut			
				Débit d'air fourni		Sortie	
Pa	po c.e.	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min	l/s	pi³/min
25	0.1	98	208	102	218	99	210
50	0.2	94	200	99	210	95	202
75	0.3	87	186	93	199	88	188
100	0.4	82	175	88	188	83	176
125	0.5	74	157	78	167	75	159
150	0.6	65	138	72	152	65	139
175	0.7	60	127	64	135	60	128
200	0.8	53	112	60	127	53	113
225	0.9	44	94	54	114	45	95
250	1	38	81	41	86	39	82



Performance du VNT5200E1000 en matière d'énergie

Chauffage	Température de l'air fourni		Débit d'air fourni net		Énergie moyenne	Efficacité de récupération sensible	Efficacité sensible apparente
	°C	°F	l/s	pi³/min	Watts	%	%
	0	32	35	74	75	58	69
	0	32	50	106	100	51	66
	0	32	70	149	126	44	64
	-15	5	35	74	80	58	69
	35	95	35	74	75		

Efficacité de récupération totale = 53%

Commandes externes en option

Le VRÉ/VRC peut être utilisé avec l'une des commandes externes suivantes :



Prestige™ (YTHX9321R5012) et système de régulation d'ambiance Prestige™ IAQ (YTHX9421R5028)

- Règle à la fois le chauffage-refroidissement et la ventilation.
- Capteur sans fil pour l'affichage de la température et du taux d'humidité extérieurs.
- Programme de ventilation évolué qui comprend un cycle économiseur et l'interruption en cas de conditions extrêmes.
- Rappels de maintenance et de réparation.
- Écran couleur haute définition.



VisionPRO (TH8321U1097) et système de régulation d'ambiance VisionPRO IAQ (YTH9421C1010)

- Règle à la fois le chauffage-refroidissement et la ventilation.
- Capteur inclus pour l'affichage de la température extérieure.
- Interface utilisateur intuitive pour la programmation simple de la température sur sept jours.
- Grand écran rétroéclairé, facilement lisible.
- Rappels de maintenance et de réparation.
- Peut aussi servir à commander d'autres appareils de régulation de la qualité de l'air ambiant.



Régulateur numérique TrueIAQ (DG115EZIAQ)

- Ajustement automatique pour le maintien de l'air frais à l'intérieur.
- Capteur inclus pour l'affichage de la température et de l'humidité extérieures.
- Programme de ventilation évolué qui comprend un cycle économiseur et l'interruption en cas de conditions extrêmes.
- Rappels de maintenance et de réparation.
- Peut aussi servir à commander d'autres appareils de régulation de la qualité de l'air ambiant.



Déshumidistat manuel (H8908DSPST) et régulateur de ventilateur automatique (W8150A1000)

- Régulation manuelle de l'humidité selon des points de consigne intuitifs.
- Régulateur W8150 assurant la régulation automatique de la ventilation selon le code de l'industrie ASHRAE ou fonctionnant en continu.



Minuterie de ventilation à haute vitesse (50053952-020)

- Ventilation à haute vitesse pendant 20, 40 ou 60 minutes.


Installation selon votre utilisation

REMARQUE : Avant l'installation du système de ventilation, il est important de s'assurer qu'il fonctionnera adéquatement s'il est intégré à un autre type de système mécanique (p. ex., un système à air pulsé ou un appareil de traitement de l'air). Dans le but d'assurer la compatibilité des systèmes et leur fonctionnement adéquat, leurs débits doivent être équilibrés selon les procédures décrites dans le présent manuel.

Limitations : Ce produit ne convient qu'à un usage résidentiel. Il doit être installé conformément aux règlements, aux codes du bâtiment et aux codes de sécurité nationaux et locaux. Il est recommandé de fixer des gaines flexibles aux raccords de conduit du VRÉ/VRC afin de réduire le bruit causé par les vibrations.

Exigences relatives au système électrique :


Prise V c.a. Un disjoncteur différentiel et un circuit réservé sont recommandés.



M24745



Système indépendant



M28983


Cette application est fondée sur l'utilisation d'un système de conduits destiné à l'apport d'air frais et à l'évacuation de l'air vicié de la maison.

Honeywell recommande l'installation de grilles à air frais dans tous les espaces habités (dont les chambres à coucher) et d'évacuer l'air vicié des salles de bain, de la cuisine et de la salle de lavage.

Installation selon votre utilisation (suite)

B

Évacuation dans la conduite d'entrée et apport dans la conduite de retour



MF28984

Cette application est fondée sur l'utilisation d'un système de conduits destiné à l'évacuation de l'air vicié de la maison. L'air frais est intégré par le conduit de retour d'air et il est distribué dans toute la maison par le réseau de conduits d'alimentation en air du système à air pulsé.

Si vous choisissez cette configuration, assurez-vous que le raccord du conduit d'air frais au conduit de retour du système à air pulsé est situé à au moins 91,44 cm (3 pi) du système à air pulsé. Consultez le code local applicable ou informez-vous auprès du fabricant du système à air pulsé.

Pour une efficacité maximale, il est recommandé de faire fonctionner la soufflante du système à air pulsé en même temps que le VRÉ/VRC.

REMARQUE : Pour connaître la distance minimale nécessaire entre le raccord d'air frais et le système à air pulsé, consultez les codes du bâtiment locaux et le fabricant du système à air pulsé.


REMARQUE : Dans les habitations comportant plusieurs systèmes à air pulsé, Honeywell recommande l'utilisation d'un VRÉ/VRC par système.

REMARQUE : Pour savoir comment raccorder l'appareil VRÉ/VRC à un système à air pulsé, reportez-vous à la section Câblage (commençant à la page 18).

Installation selon votre utilisation (suite)



Installation selon votre utilisation (suite)



MF28985

Si vous choisissez cette configuration, assurez-vous que les raccords des conduits d'air frais et d'air vicié du VRÉ/VRC au conduit de retour d'air sont situés à au moins 1,83 m (6 pi) l'un de l'autre. L'alimentation en air du VRÉ/VRC doit se trouver à au moins 91,44 cm (3 pi) du système à air pulsé. Ces distances peuvent varier d'une région à l'autre; consultez le code local applicable ou informez-vous auprès du fabricant du système à air pulsé.

REMARQUE : Pour connaître la distance minimale nécessaire entre le conduit de retour d'air et le système à air pulsé, consultez les codes du bâtiment locaux et le fabricant du système à air pulsé.

REMARQUE : L'apport d'air doit toujours être en aval de l'air vicié dans le conduit de retour d'air du système à air pulsé.

REMARQUE : La soufflante de l'appareil de chauffage doit fonctionner en même temps que le système de ventilation. Réglez la soufflante de l'appareil de chauffage de sorte qu'elle fonctionne continuellement, ou munissez-la d'un enclenchement électrique (à basse tension).

Procédure d'installation

1

Trousse de quincaillerie

Assurez-vous d'avoir les articles suivants en main avant d'installer le produit :

4 raccords de conduit



Trousse de quincaillerie :

- 2 gaines flexibles en vinyle de 6 po
- 1 tuyau d'évacuation des condensats (10 po)
- 1 adaptateur de tuyau d'évacuation avec écrou
- 4 attaches autobloquantes (76,20 cm [30 po])
- 16 vis à tête hexagonale (1/4 x 5/8 po)
- 4 vis à tête hexagonale (1/4 x 1 po)
- 4 rondelles
- 1 bouchon de vidange (VNT5250E100 et VNT5200E1000 seulement)
- 1 cordon d'alimentation de 120 V c.a. (non illustré)



2

Zone d'installation

Le VRÉ/VRC doit être installé dans une pièce réservée aux systèmes du bâtiment ou aussi près que possible d'un mur extérieur.

La zone où est installé le VRÉ/VRC doit être climatisée en permanence afin d'éviter que le tuyau d'évacuation des condensats ne gèle.

L'entrepreneur doit installer l'appareil dans un endroit où il sera facile d'y accéder afin d'en effectuer l'entretien. Il est très important d'installer une prise de courant (120 V c.a.) à proximité de l'appareil, et il est préférable que ce dernier soit protégé par un disjoncteur séparé. Il est préférable d'installer le VRÉ/VRC à proximité d'un tuyau d'évacuation de condensat, de sorte que vous n'ayez pas à recourir à une pompe à condensat.

REMARQUE : Il n'est pas recommandé d'installer l'appareil dans un endroit non climatisé (comme un grenier ou un vide sanitaire), où la température peut descendre sous 0 °C (32 °F).

REMARQUE : Dans les endroits non climatisés, les conduits doivent être parfaitement scellés et isolés.

Procédure d'installation (suite)

3

Suspension du VRÉ/VRC

Le système de suspension simplifié du VRÉ/VRC permet une installation rapide et facile.

CONSEIL : Le fait de retirer le noyau allège l'appareil et facilite l'installation de ce dernier.



1. Fixez les courroies aux solives à l'aide des rondelles fournies et de quatre vis de suspension de 1 po à tête hexagonale.



2. Tirez le milieu de la courroie tout en soulevant doucement l'appareil.



3. Pour terminer, effectuez les ajustements nécessaires pour mettre l'appareil de niveau.

REMARQUE : Si l'appareil n'est pas de niveau, son drainage pourrait ne pas être adéquat, ce qui entraînerait des fuites et des problèmes liés à l'humidité.

Procédure d'installation (suite)

4

Installation de la gaine flexible au VRÉ/VRC

CONSEIL : Honeywell recommande d'utiliser 40,64 cm (16 po) de gaine flexible (fournie dans la trousse) entre l'appareil et le conduit rigide afin d'atténuer le bruit. La gaine flexible se fixe à l'appareil de la même manière que la gaine flexible isolée.



1. Insérez la gaine flexible par-dessus les crochets du raccord de conduit et scellez le tout à l'aide de l'une des attaches autobloquantes de 76,20 cm (30 po) fournies.

2. Insérez l'isolant à l'intérieur de l'anneau extérieur du raccord de conduit.



3. Pour terminer, fixez la gaine au raccord à l'aide de ruban à conduits.

4. Glissez le raccord sur l'appareil.



IMPORTANT: Fixez solidement chaque raccord de conduit à l'aide de quatre des vis de 5/8 po fournies. Cette étape est très importante, car elle permet d'éviter l'accumulation de condensats.

CONSEIL : Fixez d'abord la gaine flexible au raccord de conduit, puis le raccord à l'appareil.

5. Fixez le raccord à l'aide des vis hexagonales de 5/8 po fournies.

Procédure d'installation (suite)

5

Installation du tuyau d'évacuation des condensats

Insérez l'adaptateur de tuyau d'évacuation fileté sous l'appareil et resserrez à la main l'écrou en plastique fourni dans l'ensemble du tuyau d'évacuation.

Utilisez une clé pour serrer l'écrou d'un demi-tour supplémentaire afin d'assurer l'étanchéité du raccord.

Installez le tuyau d'évacuation des condensats en poussant le tube de plastique transparent autour de l'adaptateur de tuyau.

Faites une boucle avec le tube de plastique transparent afin que les condensats s'y accumulent, afin d'éviter l'entrée d'odeurs nauséabondes dans l'appareil.

Si vous n'avez pas accès au siphon de sol, utilisez une pompe à condensat.



Application sans vidange

REMARQUE : Si vous installez un VRÉ (VNT5150E1000 ou VNT5200E1000) dans une région où la température extérieure n'est jamais inférieure au point de congélation, il est inutile d'installer un tuyau d'évacuation des condensats; l'appareil peut donc être installé sans vidange.

1. Insérez l'adaptateur de tuyau d'évacuation fileté sous le VRÉ en plaçant le raccord du tuyau vers l'intérieur de l'appareil, comme le montre l'illustration.
2. Ajustez la rondelle en caoutchouc autour de l'adaptateur de tuyau d'évacuation, puis fixez-y l'écrou en plastique
3. Serrez à la main l'écrou en plastique fourni avec l'ensemble du tuyau d'évacuation.
4. Utilisez une clé pour serrer l'écrou d'un demi-tour supplémentaire afin d'assurer l'étanchéité du raccord.
5. Fixez le bouchon de vidange à l'adaptateur de tuyau d'évacuation, à l'intérieur de l'appareil.



Procédure d'installation (suite)

6

Branchement du cordon d'alimentation

Cordon d'alimentation du VRÉ/VRC

Insérez le cordon d'alimentation sur le dessus de l'appareil. Appuyez fermement afin de vous assurer que la connexion est solide.

IMPORTANT : Ne branchez pas encore le cordon d'alimentation dans le mur.

Prise murale

Honeywell recommande que l'appareil soit branché à une prise réservée de 120 V c.a.

Évitez d'utiliser une rallonge électrique pour brancher l'appareil à une prise murale.

Honeywell ne recommande pas l'utilisation d'une rallonge électrique.

Assurez-vous que la polarité de la prise est adéquate.

REMARQUE : Si le voyant DEL du panneau de commande du VRÉ/VRC demeure vert, les moteurs ne se chargent pas et les commandes ne fonctionnent pas; cette situation pourrait être causée par une inversion de la polarité de la prise c.a.

IMPORTANT : Pour une installation adéquate de l'alimentation électrique principale, faites appel à un technicien qualifié.




7

Installation de hottes extérieures pour l'entrée et la sortie d'air

Installez les hottes extérieures à 0,47 m (18 po) du sol et à 1,83 m (72 po) l'une de l'autre.

REMARQUE : N'installez pas la hotte d'entrée d'air frais à proximité d'une source connue de polluants, comme la sortie d'air de la sècheuse.

IMPORTANT : Consultez toujours le code de votre région afin de connaître les exigences en matière d'espacement.



MF32372

Dégivrage automatique

Les appareils VRÉ et VRC sont munis d'une fonction de dégivrage automatique afin d'éliminer la glace susceptible de se former sur le noyau.


- Lorsque la température de l'air frais qui entre dans le système est inférieure à -5 °C (23 °F) ou moins, la fonction de dégivrage automatique se met en marche une fois l'heure.
- Cette fonction éteint le ventilateur d'arrivée tout en maintenant allumé le ventilateur d'évacuation.
- La vitesse du ventilateur d'évacuation, lente au départ, s'ajuste en fonction de la température extérieure.
- À mesure que la température baisse, la vitesse du ventilateur augmente, atteignant sa rapidité maximale lorsque la température extérieure est de -20 °C (-4 °F) ou moins.
- Le cycle de dégivrage dure 4 minutes (pendant lesquelles le ventilateur d'arrivée est éteint) et est suivi de 40 minutes de ventilation continue.
- La fonction de dégivrage continuera de se mettre en marche périodiquement tant que la température extérieure sera de -5 °C (23 °F) ou moins.

Câblage



MISE EN GARDE : Haute tension présentant un danger et pouvant endommager l'appareil.
Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant son installation.

Description du bloc de raccord



M28986

Le bloc de raccord est situé derrière la porte du module de commande, sur le côté de l'appareil.

Pour y accéder, ouvrez la porte du panneau de commande en la faisant basculer vers la droite, comme le montre l'illustration ci-dessus.

Câblage (suite)


Câblage pour un fonctionnement avec commande à distance

Mode CONT (continu) : le ventilateur fonctionne en continu à basse vitesse; une commande augmente ensuite la vitesse.

Mode INTER (intermittent) : le ventilateur est éteint jusqu'à ce qu'on le mette en marche en haute vitesse, à partir d'une commande murale.

Câblage des commandes à distance


Suivez ce schéma si vous utilisez un module d'interface d'équipement RF et un régulateur IAQ Prestige™ à deux fils.



MF28987


Câblage (suite)

Suivez ce schéma si vous utilisez un **thermostat Prestige™** (verrouillage non représenté).




Suivez ce schéma si vous utilisez un **VisionPRO IAQ.**

Module d'interface d'équipement VisionPRO IAQ




Câblage (suite)

Suivez ce schéma pour le câblage général du ventilateur.



Le VRÉ/VRC est utilisé de concert avec un thermostat à commande de chauffage et de refroidissement classique ou un autre type de commande murale.


Suivez ce schéma pour le raccord standard d'un VRÉ/VRC à un système à air pulsé



Le VRÉ/VRC est relié au système à air pulsé et est utilisé avec un thermostat classique à commande de chauffage et de refroidissement avec contacts de ventilation (il est possible d'utiliser une autre commande murale pour le ventilateur).

Câblage (suite)

Suivez ce schéma pour l'autre option de raccord au système à air pulsé.




MF28992

Le VRÉ/VRC est relié au système à air pulsé et s'utilise avec les anciens modèles de thermostats : les points d'échange G et Y sont couplés dans le thermostat (le ventilateur et le système de refroidissement sont simultanément sous tension).

Cette méthode de câblage permet d'éviter l'activation du refroidissement lorsque le système actionne le ventilateur de l'appareil de chauffage.

REMARQUE : N'utilisez cette méthode de câblage que pour un système où G et Y sont couplées dans le thermostat.


Suivez ce schéma si vous utilisez un **TrueIAQ (DG115EZIQ)**.




MF28993

Câblage (suite)


Suivez ce schéma si vous utilisez un **déshumidistat**.



Suivez ce schéma si vous utilisez un **régulateur W8150**.




Suivez ce schéma si vous utilisez la **minuterie Honeywell** pour la ventilation à haute vitesse (20, 40 ou 60 minutes).



Panneau de commande

Le panneau de commande dispose d'un sélecteur à trois positions et de boutons « + » et « - » pour régler la vitesse. La couleur du voyant DEL indique à quelle fonction est réglé le sélecteur.

- DEL VERTE = mode de fonctionnement normal
- DEL JAUNE = Mode équilibrage



Mode de fonctionnement normal et réglage de la vitesse

Lorsque le voyant DEL est vert, le sélecteur permet de choisir un mode de fonctionnement parmi les trois suivant :

- **INTER (Intermittent):** Lorsque le sélecteur est à la position INTER, l'appareil fonctionnera uniquement lorsqu'une commande externe démarrera la ventilation. L'appareil fonctionnera au régime haute vitesse jusqu'à ce que change la condition ayant déclenché la ventilation.
- **CONT (continu):** Lorsque le sélecteur est à la position INTER, l'appareil fonctionne de façon continue à basse vitesse jusqu'à ce qu'il soit interrompu par une autre commande.
- **OFF (arrêt):** Lorsque le sélecteur est à la position OFF, l'appareil ne fonctionne pas et ne peut être mis en marche par une commande externe.
- **Boutons (+) et (-) :** S'utilisent pour régler la vitesse au mode de fonctionnement continu.

Réglage de la vitesse et mode équilibrage

Au mode équilibrage, le voyant DEL est jaune, et le sélecteur change de fonction et règle la vitesse des deux moteurs aux fins d'équilibrage du débit d'air (air frais et air vicié). Les trois types de commande sont les suivants :

- **INTER:** Commande du moteur pour l'évacuation de l'air vicié.
- **CONT:** Commande des deux moteurs à la fois (air frais et air vicié).
- **OFF (arrêt):** Commande du moteur lié à l'air frais.

REMARQUE : La vitesse en mode continu équivaut à 50 % du régime haute vitesse.

REMARQUE : Reportez-vous à la procédure d'équilibrage à la page 25.

Réglage de la vitesse et commande des moteurs

- **Bouton + :** Augmente la vitesse du moteur sélectionné.
- **Bouton - :** Diminue la vitesse du moteur sélectionné.

REMARQUE : Reportez-vous à la procédure d'équilibrage à la page 25.

Procédure d'équilibrage

REMARQUE : Avant l'équilibrage, assurez-vous que le ventilateur du système CVCA est en marche (si l'appareil VRÉ/VRC est connecté à un tel système).


1

- a. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est à la position INTER ou CONT.
- b. Appuyez simultanément sur les boutons + et – simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL vire au jaune, ce qui indique que vous êtes au mode équilibrage.

Au mode équilibrage, le sélecteur permet de choisir le moteur, le moteur droit (air vicié) lorsqu'il est à la position INTER, les deux moteurs à la fois à la position CONT, et le moteur gauche (air frais) à la position OFF.


2

- a. Utilisez un tube de Pitot ou un manomètre pour mesurer le débit d'air dans le conduit d'air frais et le conduit d'évacuation de l'air.
- b. Déplacer le sélecteur pour régler le débit dans le conduit présentant le résultat le plus élevé.
INTER : air vicié (droit)
OFF (arrêt) : air frais (gauche)
- c. Appuyez sur les boutons + ou – pour régler le débit d'air à la valeur souhaitée pour le régime haute vitesse.
- d. Déplacez le sélecteur à la position CONT (pour régler la vitesse relative des deux moteurs).



3

- a. Appuyez simultanément sur les touches + et – pour quitter le mode équilibrage.
- b. Le voyant passe au vert.
- c. Le débit d'air au mode de fonctionnement continu sera de 50 % celui qui a été mesuré.




Réinitialisation de l'équilibrage

REMARQUE : L'appareil doit être réinitialisé avant chaque nouvelle procédure d'équilibrage.

Réinitialisation :

1. Appuyez simultanément sur les touches + et – pendant 10 secondes.
2. Le voyant deviendra jaune après 5 secondes.
3. Le voyant deviendra vert après 10 secondes.
4. Relâchez les deux boutons.
5. L'appareil est réinitialisé et peut être mis de nouveau au mode équilibrage.



Vérification

- Mettre l'appareil sous tension. Déplacez le sélecteur à la position CONT pour vous assurer que l'appareil fonctionne au mode continu.
- Déclenchez la ventilation à partir de chaque commande externe. Vérifiez que l'appareil VRÉ/VRC fonctionne au régime haute vitesse.
- Remplacez le sélecteur à la position désirée et réglez les commandes externes aux paramètres souhaités.
- Assurez-vous qu'aucun conduit n'est entortillé.

Entretien

Aux trois mois (ou selon le besoin)



Filtres.

Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur (quatre fois par année, ou au besoin). Remplacez les filtres au besoin.

Tous les ans (ou selon le besoin)



Intérieur de l'appareil.

Une fois par an ou au besoin, nettoyez l'intérieur de l'appareil (parois et bac à récupération) avec un savon doux non abrasif. L'utilisation de produits respectueux de l'environnement est recommandée.



Système de ventilation à récupération d'énergie (VNT5150E1000 et VNT5200E1000)

Une fois par an ou au besoin, nettoyez les quatre surfaces à l'aide d'un aspirateur; laissez-les tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède et du savon doux; puis rincez-les à jet d'eau et laissez-les sécher.




Système de ventilation à récupération de chaleur (VNT5150H1000 et VNT5200H1000)

Une fois par an ou au besoin, nettoyez les quatre surfaces à l'aide d'un aspirateur; laissez-les tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède et du savon doux; puis rincez-les à jet d'eau et laissez-les sécher.

REMARQUE : Reportez-vous à la page 28 connaître la procédure à suivre pour l'entretien des éléments mentionnés ci-dessus.

Procédure d'entretien



1. Coupez l'alimentation en c.a. en retirant la fiche enfoncée dans l'appareil ou celle qui est branchée sur la prise de courant.



2. Ouvrez le panneau de porte latérale en ouvrant les deux loquets situés en haut et en abaissant le panneau jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert. Retirez les deux filtres situés en haut, à gauche et à droite du noyau, puis nettoyez-les à l'aide d'un aspirateur. Faites glisser le noyau vers l'extérieur, et nettoyez-le en suivant les directives des pages précédentes.



3. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un linge humide et essuyez-le une fois que vous avez terminé.



4. Remplacez le noyau et les deux filtres, verrouillez le panneau latéral, puis rétablissez l'alimentation en c.a. de l'appareil.



MISE EN GARDE : L'entretien du VRÉ/VRC et de son système électrique peut entraîner des blessures. Assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée avant d'effectuer toute connexion. Le non-respect de cette directive peut causer une décharge électrique. L'entretien doit être effectué seulement par un technicien qualifié.

Problème	Recommandations pour le dépannage
L'appareil VRÉ/VRC ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez la polarisation de la prise de courant.2. Vérifiez le disjoncteur dans le coffret de branchement.3. Vérifiez si la ventilation a été actionnée au moyen du sélecteur ou d'une commande externe.4. Débranchez l'appareil et assurez-vous que les commandes externes sont correctement raccordées au bloc de raccord.
L'air est trop sec.	<ol style="list-style-type: none">1. Augmenter le niveau d'humidité sur le déshumidistat.2. Faites passer la ventilation du mode continu au mode intermittent.3. Installez un humidificateur.
L'air est trop humide.	<ol style="list-style-type: none">1. Réduisez le niveau d'humidité à l'aide de la commande.2. Assurez-vous que l'air de votre sèche-linge est évacué vers l'extérieur de la maison.3. Attendez que les conditions climatiques changent. L'air peut être très humide durant l'été, par exemple.4. Vérifiez l'équilibrage de votre appareil VRÉ/VRC (reportez-vous à la procédure d'équilibrage à la page 25).
Les voyants DEL du panneau de commande restent verts.	Quand le voyant DEL sur le panneau de commande de votre VRÉ/VRC reste vert, les moteurs ne sont pas sous tension, et les commandes ne fonctionnent pas. Cela peut indiquer que la polarisation de votre prise c.a. principale est inversée.

Honeywell : listes de modèles et de pièces


Honeywell : liste de modèles		
Honeywell : numéro de produit	Numéro de contrôle	Type de ventilateur
VNT5150H1000	Non	VRC
VNT5150E1000	Non	VRÉ
VNT5200H1000	Non	VRC
VNT5200E1000	Non	VRÉ

Liste des pièces (reportez-vous à l'illustration de la page 31 pour obtenir la référence visuelle associée à chaque numéro)		
Numéro (illustration)	Numéro de pièce Honeywell	Description
1	50053952-001	Noyau VRC 25,4 cm en polypropylène –VNT5150H1000
	50053952-002	Noyau VRC 38,1 cm en polypropylène – VNT5200H1000
	50053952-003	Noyau enthalpique VRÉ 25,4 cm –VNT5150E1000
	50053952-004	Noyau enthalpique 38,1 cm VRÉ –VNT5200E1000
2	50053952-005	Trousse pour remplacement de filtres VNT5150 (2 filtres)
	50053952-006	Trousse pour remplacement de filtres VNT5200 (2 filtres)
3	50053952-010	Moteur de rechange
4	50053952-014	Ensemble charnières et loquets
5	50053952-011	Trousse pour raccord d'évacuation de la condensation
6	50053952-009	Courroies de suspension réglables (jeu)
7	50053952-008	Conduit de collet en plastique de 6 po de diamètre
8	50053952-007	Double collet en plastique de 6 po de diamètre
9	50053952-012	Carte électronique basse tension de rechange (commande de la vitesse)
10	50053952-013	Carte électronique haute tension de rechange
11	50053952-015	Porte d'accès avant

Liste des pièces (non illustrées)	
Numéro de pièce Honeywell	Description
50053952-016	Bouchon de vidange (VNT5250E100 et VNT5200E1000 seulement)
50053952-020	Minuteur 20/40/60 minutes

Illustration des pièces

Voir le tableau Liste des pièces à la page 30 : les articles sont référencés par numéros (1 à 11) correspondant aux numéros de la vue éclatée ci-dessous.



M28997

Garantie limitée de 5 ans

Honeywell garantit que ce produit ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat par le consommateur. Honeywell choisira de réparer ou de remplacer ce produit si celui-ci présente un défaut ou un problème de fonctionnement pendant la période de garantie.

Si ce produit se révèle défectueux,

(i) veuillez le retourner, accompagné de la facture ou d'une autre preuve d'achat avec date, à l'emplacement où vous l'avez acheté; ou

(ii) veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 468-1502. Le service à la clientèle décidera si un produit de remplacement peut vous être envoyé ou si le produit défectueux doit être retourné à l'adresse suivante : Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422.

La présente garantie ne couvre pas les frais de désinstallation ni de réinstallation. Elle ne s'applique pas s'il est démontré par Honeywell que la défectuosité a été causée par un dommage survenu pendant que le produit était en la possession d'un consommateur.

La responsabilité de Honeywell se limite à réparer ou à remplacer le produit sous réserve des conditions énoncées ci-dessus. HONEYWELL NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES PERTES NI DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UN MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE OU DE TOUT AUTRE DÉFAUT DE CE PRODUIT. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE QUE HONEYWELL OFFRE POUR CE PRODUIT. TOUTE PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE À LA DURÉE DE CINQ ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de restrictions quant à la durée de la garantie, de sorte que les restrictions indiquées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Si vous avez des questions concernant la présente garantie, écrivez à Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422, ou appelez au 1-800-468-1502. Au Canada, écrivez à Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited, 35 Dynamic Drive, Toronto (Ontario) M1V 4Z9.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

<http://yourhome.honeywell.com>

The Honeywell logo, consisting of the word "Honeywell" in a bold, red, sans-serif font.

© Marque déposée américaine.
© 2010 Honeywell International Inc.
69-2480EF—01 M.S. 11-10
Imprimé aux États-Unis.